

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	伍辰機械工業有限公司		
申請人地址	桃園市楊梅區高獅路 822 巷 16 號	電話	03-475-9299
製造人名稱	伍辰機械工業有限公司		
製造人地址	桃園市楊梅區高獅路 822 巷 16 號	電話	03-475-9299
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	電動驅動器 TMe-07-SEC-220-5.5		
防爆規格標示	Ex d IIB+H ₂ T4 Gb X		
型式檢定合格字號	工電(2011)第 00075 號		
第一次發證日期	中華民國 100 年 10 月 05 日		
展延發證日期	中華民國 106 年 11 月 20 日		
有效期限	中華民國 106 年 10 月 05 日 至 109 年 10 月 04 日		
<p>1.依據標準： CNS 3376-0 (2014)；CNS 3376-1 (2008)。</p> <p>2.電氣規格： 三相、220 Vac、60 Hz、5.5 kW、4P、20.35 A、Class F、 額定運轉時間：15 分鐘。</p> <p>3.適用周溫： -20°C~+50°C。</p> <p>4.主要組成： 齒輪箱本體(鋁合金 ADC12)、開關單元外殼(鋁合金 AC4C)、馬達前框(鋁合金 AC4C)、馬達後蓋(鋁合金 AC4C)、控制單元蓋(鋁合金 AC4C)、推力座(球狀石墨鑄鐵 FCD450)、推力軸承座(球狀石墨鑄鐵 FCD450)、推力軸承蓋(球狀石墨鑄鐵 FCD450)、軸襯(銅合金 C6782BE-F)、蝸桿(鉻鉬合金鋼 SCM440)、蝸桿軸固定座蓋(鋁合金 AC4C)、蝸輪(高拉力黃銅 HBSC3)、潤滑油脂(鋰基潤滑油脂 EP-0)、端子台組件蓋(鋁合金 AC4C)、LCD 視窗蓋(壓克力 4933853)、變壓器(4973927)、電磁開關(CL10F)、電源電路板(TME-0A-002)、控制電路板(TME-0A-003)、顯示電路板(TME-0A-004)、端子台電路板(TME-0A-001)、扭力感知器(CP-2HB)、鎳氫電池(Sanyo Nickel Metal Hydride Battery, AA, Cell Type HR-AAU)、電流感知器 CT(CTL-6-P)、通訊電路板(MKDP-1-05)、馬達溫度感知器</p>			

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2011)第 00075 號

申請人名稱	伍辰機械工業有限公司										
5.同一型式：	<p>(17AM033)、編碼電路板(TME-0A-005)及電源端子 3-Φ-11(m6*1.0)。</p> <p>TMe-07-SES-220-5.5、TMe-07-SES-380-5.5、TMe-07-SES-400-5.5、TMe-07-SES-440-5.5、TMe-07-SES-460-5.5、TMe-07-SES-480-5.5、TMe-07-SEC-380-5.5、TMe-07-SEC-400-5.5、TMe-07-SEC-440-5.5、TMe-07-SEC-460-5.5、TMe-07-SEC-480-5.5、TMe-07-SES-220-3.7、TMe-07-SES-380-3.7、TMe-07-SES-400-3.7、TMe-07-SES-440-3.7、TMe-07-SES-460-3.7、TMe-07-SES-480-3.7、TMe-07-SEC-220-3.7、TMe-07-SEC-380-3.7、TMe-07-SEC-400-3.7、TMe-07-SEC-440-3.7、TMe-07-SEC-460-3.7、TMe-07-SEC-480-3.7、TMe-07-SES-220-2.2、TMe-07-SES-380-2.2、TMe-07-SES-400-2.2、TMe-07-SES-440-2.2、TMe-07-SES-460-2.2、TMe-07-SES-480-2.2、TMe-07-SEC-220-2.2、TMe-07-SEC-380-2.2、TMe-07-SEC-400-2.2、TMe-07-SEC-440-2.2、TMe-07-SEC-460-2.2、TMe-07-SEC-480-2.2、TMe-07-SES-220-1.5、TMe-07-SES-380-1.5、TMe-07-SES-400-1.5、TMe-07-SES-440-1.5、TMe-07-SES-460-1.5、TMe-07-SES-480-1.5、TMe-07-SEC-220-1.5、TMe-07-SEC-380-1.5、TMe-07-SEC-400-1.5、TMe-07-SEC-440-1.5、TMe-07-SEC-460-1.5、TMe-07-SEC-480-1.5。</p>										
6.特殊條件：	X：檢定範圍未包含電纜入口保護裝置，應正確使用合格電纜接頭或盲塞以維持設備保護型式之完整性。										
7.例行試驗：	產製廠應依 CNS 3376-1 第 16.1 節之要求，對本設備外殼逐一實施過壓試驗，試驗壓力為 575 kPa，持壓時間至少 10 秒。										
8.發行版次：	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">第 1 次發行 (A990080)</td> <td style="width: 50%;">(100-10-05)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">(A990078)</td> <td>(100-10-05)(工電(2011)第 00073 號)</td> </tr> <tr> <td>第 2 次發行 (A201500553)</td> <td>(104-10-30)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">(A201500565)</td> <td>(104-11-05)(工電(2011)第 00073 號)</td> </tr> <tr> <td>第 3 次發行 (B201700111)</td> <td>(106-11-20)</td> </tr> </table>	第 1 次發行 (A990080)	(100-10-05)	(A990078)	(100-10-05)(工電(2011)第 00073 號)	第 2 次發行 (A201500553)	(104-10-30)	(A201500565)	(104-11-05)(工電(2011)第 00073 號)	第 3 次發行 (B201700111)	(106-11-20)
第 1 次發行 (A990080)	(100-10-05)										
(A990078)	(100-10-05)(工電(2011)第 00073 號)										
第 2 次發行 (A201500553)	(104-10-30)										
(A201500565)	(104-11-05)(工電(2011)第 00073 號)										
第 3 次發行 (B201700111)	(106-11-20)										

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號